PICENUMPLAST

M/TEC-1401
SCHELTA SN / STIFFNESS CHOICE
PVC FOGN UNI EN 1401-1

Profondità installazione *Installation depth* *Profondeur d'instalation*	Categ. Materiale riempimento *Filling soil group* *Type de materiel de remblaiemen*	Classe di compattazione *Compaction class* *Classe de compactage*	Valori di SN minimi (KPa) raccomandati secondo EN 1046 *Recommendedd minimum SN vaues (KPa) according to ENV 1046* *Classe de rigidité SN (CR) minimum recommandéè sélon EN 1046*											
			Zone sottoposte a traffico *Trafficked areas* *Zones trafiquées*						Zone NON sottoposte a traffico *NON-Trafficked areas* *Zones non trafiquées*					
			Classe suolo nativo indisturbato *Un-disturbed native soil group* *Type de sol natif*						Classe suolo nativo indisturbato *Un-disturbed native soil group* *Type de sol natif*					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1 - 3 m	1	W	4	4	6,3	6,3	10	*	1,25	1,25	2	2	4	5
		M							1,25	2	2	4	5	6,3
		N							2	2	2	4	8	10
	2	W		6,3	8	10	*	*		2	2	4	5	5
		M								2	4	5	6,3	6,3
		N								*	6,3	8	8	*
	3	W			10	*	*	*			4	6,3	8	8
		M									6,3	8	10	*
		N									*	*	*	*
	4	W				*	*	*				6,3	8	8
		M										*	*	*
		N										*	*	*
3 - 6 m	1	W	2	2	2,5	4	5	6,3	2	2	2,5	4	5	6,3
		M							2	4	4	5	6,3	8
		N												
	2	W		4	4	5	8	8		4	4	5	8	8
		M								5	5	8	10	*
		N												
	3	W			6,3	8	10	*			6,3	8	10	*
		M									*	*	*	*
		N												
	4	W				*	*	*				*	*	*
		M										*	*	*
		N												

NOTA DI CALCOLO SEMPLIFICATA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA DEI TUBI IN FUNZIONE DELLE CONDIZ. DI INSTALLAZ.

Simplified design chart for the determination of the stiffness of pips according to installation conditions

Note de calcul simplifiée pour la determination de la portance des tuyaux en fonction des carachtèristiques du remblaiement

Campo di utilizzo della presente tabella:

Conditions for the use of the chart

Conditions pour une correct utilisation de la note

- Installazione in trincea stretta
  Narrow trench installation
  Installation en tranchée étroite
- Acqua di falda non presente
  No tablewater
  Nappe phréatique absent
- Modello statico secondo teoria di Marston
  Model according to Marston theory
  modèle mathématique sélon la théorie de Marston
- Installazione secondo ENV 1046
  Installation according to ENV 1046
  Installation sélon EN 1046

Legenda *Symbols* *Francese*

* Condizione in cui è necessaria una verifica statica accurata
Condition where a specific static verification is required
Condition où on doit effectuer un calcul de resistance statique