



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 1586 / 2017 — Rev. 4

Prodotti
Products

Tubi di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazioni per adduzione d'acqua e per fognature e scarichi interrati e fuori terra in pressione
Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure

Gamma di prodotti
Range of products

vedere allegato / see annex

Norma
Standard

UNI EN ISO 1452-2 : 2010

Nome commerciale
Trade name

NORMOPIPE

Produttore
Manufacturer

PICENUM PLAST SPA

Sede legale
Head office

VIA DELL'INDUSTRIA, 1 — 63832 MAGLIANO DI TENNA (FM)

Sito produttivo
Production site

VIA E. FERMI, 2-3-4-5-7 — 63832 MAGLIANO DI TENNA (FM)

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **131**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/05/2026**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 131.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 31/05/2026.

Monza, 29/05/2023

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.

via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it

L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacerà)



PRD N° 006B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1586 / 2017 — Rev. 4

Prodotti Products	Tubi di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazioni per adduzione d'acqua e per fognature e scarichi interrati e fuori terra in pressione <i>Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure</i>
Norma Standard	UNI EN ISO 1452-2 : 2010
Produttore Manufacturer	PICENUM PLAST SPA

Stabilizzante Stabilizer	SDR SDR	S S	PN PN	dal DN from DN	al DN to DN	Sistema di giunzione Joining method
Ca/Zn	11	5	20	32	90	anello elastomerico/sealing ring socket
Ca/Zn	13,6	6,3	16	32	90	anello elastomerico/sealing ring socket
Ca/Zn	13,6	6,3	20	110	500	anello elastomerico/sealing ring socket
Ca/Zn	17	8	16	110	500	anello elastomerico/sealing ring socket
Ca/Zn	26	12,5	10	110	630	anello elastomerico/sealing ring socket
Ca/Zn	21	10	10	32	90	anello elastomerico/sealing ring socket
Ca/Zn	33	16	6	40	90	anello elastomerico/sealing ring socket
Ca/Zn	41	20	6	110	630	anello elastomerico/sealing ring socket
Ca/Zn	13,6	6,3	16	32	90	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing
Ca/Zn	13,6	6,3	20	110	500	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing
Ca/Zn	17	8	12,5	32	90	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing
Ca/Zn	17	6,3	16	110	500	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing
Ca/Zn	21	10	10	32	90	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing
Ca/Zn	21	10	12,5	110	630	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing
Ca/Zn	26	12,5	10	110	630	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing
Ca/Zn	33	16	6	40	90	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing
Ca/Zn	41	16	6	110	630	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing
OBS	11	5	20	32	90	anello elastomerico/sealing ring socket

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1586 / 2017 — Rev. 4

Stabilizzante Stabilizer	SDR SDR	S S	PN PN	dal DN from DN	al DN to DN	Sistema di giunzione Joining method
OBS	13,6	6,3	16	32	90	anello elastomerico/ <i>sealing ring socket</i>
OBS	13,6	6,3	20	110	500	anello elastomerico/ <i>sealing ring socket</i>
OBS	17	8	16	110	500	anello elastomerico/ <i>sealing ring socket</i>
OBS	21	10	10	32	630	anello elastomerico/ <i>sealing ring socket</i>
OBS	26	12,5	10	110	630	anello elastomerico/ <i>sealing ring socket</i>
OBS	33	16	6	40	90	anello elastomerico/ <i>sealing ring socket</i>
OBS	41	20	6	110	630	anello elastomerico/ <i>sealing ring socket</i>
OBS	11	5	20	32	90	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	13,6	6,3	16	32	90	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	13,6	6,3	20	110	500	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	17	8	16	110	500	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	17	8	12,5	32	90	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	21	10	10	32	90	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	21	10	12,5	110	630	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	26	12,5	10	110	630	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	33	16	6	40	90	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	41	20	6	110	630	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	11	5	20	20	63	incollaggio/ <i>cementing socket</i>
OBS	13,6	6,3	16	20	63	incollaggio/ <i>cementing socket</i>
OBS	17	8	12,5	25	63	incollaggio/ <i>cementing socket</i>
OBS	21	10	10	32	63	incollaggio/ <i>cementing socket</i>
OBS	33	16	6	40	63	incollaggio/ <i>cementing socket</i>
OBS	11	5	20	20	90	guarnizione pre-inserita a freddo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	13,6	6,3	16	20	90	guarnizione pre-inserita a freddo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	13,6	6,3	20	110	500	guarnizione pre-inserita a caldo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	17	8	16	110	500	guarnizione pre-inserita a freddo/ <i>fully integrated sealing</i>

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1586 / 2017 — Rev. 4

Stabilizzante Stabilizer	SDR SDR	S S	PN PN	dal DN from DN	al DN to DN	Sistema di giunzione Joining method
OBS	17	8	12,5	25	90	guarnizione pre-inserita a freddo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	21	10	10	32	90	guarnizione pre-inserita a freddo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	21	10	12,5	110	630	guarnizione pre-inserita a freddo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	26	12,5	10	110	630	guarnizione pre-inserita a freddo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	33	16	6	40	90	guarnizione pre-inserita a freddo/ <i>fully integrated sealing</i>
OBS	41	20	6	110	630	guarnizione pre-inserita a freddo/ <i>fully integrated sealing</i>

Monza, 29 maggio 2023

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacerà)

